

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 28/ _____

Темиртау Г.А.
Место составления

30.10.2023 г.
Время 15:15

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 28 от 16.10.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Мананбаева Асель Сериковна - Главный специалист
ГОРДЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - главный специалист отдела эпидемиологического надзора
Бейсенбаева Бибигуль Калиулдиновна - Главный специалист
ЕРАХМЕТ ГҮЛШЕКЕР ҚАЗБЕКҚЫЗЫ - главный специалист отдела санитарно-гигиенического контроля и надзора

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
060140005867, Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 8" управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Специальная школа-интернат № 8» управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Темиртау, Темиртау, Чернышевского (УЛИЦА), 106.

5. Период проведения проверки 19.10.2023 - 30.10.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Специальная школа-интернат № 8» управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 11 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Значительное	Поверхность пола в спальнях помещениях должна быть ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений. Потолки, стены и полы всех помещений зданий интерната должны иметь

			гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций (провести ремонт в помещений зданий).; срок устранения: 01.08.2024
2	П. 15 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Значительное	Унитазы для обучающихся и воспитанников установить в закрытых кабинках; срок устранения: 01.08.2024
3	П. 16 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Значительное	Световые проемы в учебных помещениях №6,7,8,9,14, игровых и спальнях оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами. ; срок устранения: 30.11.2023
4	П. 17 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Грубое	На пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установить вытяжные зонты.; срок устранения: 30.11.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Султанов Талгат Косманович

« 30 » 10 2023



**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«№8 АРНАЙЫ
МЕКТЕП - ИНТЕРНАТЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 8»
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

101404, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы,
Чернышевский көшесі, 106А қур.
Тел.: 8 (7213) 92-46-85, 92-20-01, 44-45-66.
e-mail: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
ЖСК KZ85070102KSN3001000
БСК KKMFKZ2A БСН 060140005867

101404, Карагандинская область, город Темиртау,
улица Чернышевского, стр. 106А.
Тел.: 8 (7213) 92-46-85, 92-20-01, 44-45-66.
e-mail: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A БИН 060140005867

10.11.2023г. № 01/25-50д

**Руководителю РГУ
«Темиртауское городское
управление санитарно-
эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Карагандинской области комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»
Амирову А.Ш.**

**Ходатайство
о продлении срока исполнения предписания**

На основании акта о результатах проверки от 16.10.2023г. №28/
(Республиканское государственное учреждение «Темиртауское городское
Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики
Казахстан) выдано предписание об устранении выявленных нарушений
санитарных правил от 30.10.2023г. №28/

Согласно рекомендациям и указаниям по устранению выявленных
нарушений и их сроков устранения, предписано выполнить следующие
мероприятия:

1. Поверхность пола в спальнях помещениях должна быть ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений. Потолки, стены и полы всех помещений зданий интерната должны иметь гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций (провести ремонт в помещении зданий). Срок устранения: 01.08.2024г.;
2. Унитазы для обучающихся и воспитанников установить в закрытых кабинках. Срок устранения: 01.08.2024г.;

000075

3. Световые проемы в учебных помещениях №6,7,8,9,14, игровых и спальнях оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами. Срок исполнения: 30.11.2023г.

4. На пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установить вытяжные зонты. Срок устранения 30.11.2023г.

В течении 2023 года были направлены дополнительные бюджетные заявки в управление образование Карагандинской области на увеличение финансирования для проведения капитального ремонта школы-интерната, на установку пластиковых кабинок в туалетных комнатах, но заявки на финансирование не удовлетворены.

В связи с недостаточным финансированием на 2023 год и отсутствием экономии, нет возможности исполнить пункты 3,4 предписания № 28/ от 30 октября 2023г. до 30.11.2023 года.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас продлить сроки исполнения предписания № 28/ от 30 октября 2023 г. пунктов 3,4 до 1 августа 2024 года.

Директор




Сыздыков Т.К.

Исп. Гладыш Ю.А.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» АТТІ Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті ҚАРАҒАНДЫ ОБЛАСТЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ БЕТАРАМЕНТІ ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ РММ
Кіріс № 1910
20 23 ж. « 10 » 11

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚАРАҒАНДЫ
ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ ТЕМИРТАУ ҚАЛАЛЫҚ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕМИРТАУСКОЕ
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

101400, Темиртау қаласы, Фурманов көшесі, 2А,
тел.: 8(7213) 93-33-00
a.amirov@dsm.gov.kz

101400, город Темиртау, улица Фурманова, 2А
тел.: 8(7213) 93-33-00
a.amirov@dsm.gov.kz

14.11.2023 № 24-29-21-3-31/

Директору
КГУ «Специальная школа-интернат
№8» Управления образования
Карагандинской области
Сыздыкову Т.К.

Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на Ваше письмо №01/25-502 от 10.11.2023 года по вопросу продления сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений №28 от 30.10.2023 года, выданное по результатам проверки, проводимой на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, сообщает: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК продлевает срок исполнения вышеуказанного предписания об устранении выявленных нарушений до **01 августа 2024 года** следующих пунктов:

- п.3. Световые проемы в учебных помещениях №6, 7, 8, 9, 14, игровых и спальнях оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.
- п.4. На пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установить вытяжные зонты.

Дополнительно сообщаем, в случае несогласия с ответом, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) в порядке со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса РК.

Руководитель

Амиров А.Ш.

Исп.: Мананбаева А.С.
Тел.: 8(7213)93-33-00

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚАРАҒАНДЫ
ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ ТЕМІРТАУ ҚАЛАЛЫҚ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕМИРТАУСКОЕ
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

101400, Теміртау қаласы, Фурманов көшесі, 2А,
тел.: 8(7213) 93-33-00
a.amirov@dsm.gov.kz

101400, город Темиртау, улица Фурманова, 2А
тел.: 8(7213) 93-33-00
a.amirov@dsm.gov.kz

14.11.2023 №24-29-21-3-31/

Қарағанды облысы
білім басқармасының №8 арнайы
мектеп-интернаты КММ
басшысына
Т.К. Сыздықовқа

Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы тексеру нәтижелері бойынша берілген бұзушылықтарды жою туралы 30.10.2023 жылғы №28 нұсқамада көрсетілген бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту мәселесі бойынша Сіздің 10.11.2023 жылғы № 01/25-502 от 10.11.2023 хатыңызға хабарлайды: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 152 - бабының 4-тармағына сәйкес 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ, оның орындалу мерзімін келесі іс-шаралар бойынша 2024 жылғы 1 тамызға дейін ұзартады:

- п3. Оқу үй-жайларындағы жарық саңылаулары № 6, 7, 8, 9, 14, ойын және жатын бөлмелері реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталсын.
- п4. Ас блогында жылу мен ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстіне сорғыш қолшатырлар орнатылады.

Қосымша хабарлаймыз, жауаппен келіспеген жағдайда, сіз оған ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабымен тәртіппен жоғары тұрған органға (жоғары тұрған лауазымды адамға) шағымдануға құқылысыз №

Басшы

А.Ш. Әміров

Орынд.: Матамбаева А.С.
Тел.: 8(7213)93-33-00